

Küchen-Katastrophe in Rotherbaum: Ammoniak-Austritt sorgt für Großeinsatz!

Feuerwehr Hamburg kämpfte am 28.05.2025 in Rotherbaum gegen Kühlmittelaustritt. Spezialkräfte sicherten den Einsatz.



Von-Melle-Platz, 20146 Hamburg, Deutschland - Am Mittwochmorgen, dem 28. Mai 2025, kam es in Hamburg-Rotherbaum am Von-Melle-Platz zu einem dramatischen Kühlmittelaustritt aus einer Kühlanlage. Die Feuerwehr Hamburg wurde alarmiert, nachdem ein Leck in einem Kellerraum entdeckt wurde, das eine gefährliche Menge Ammoniak freisetzte. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmstufe erhöht, um die erforderlichen Spezialkräfte für Technik- und Umweltschutz zu mobilisieren.

Die Feuerwehr stellte schnell erhöhte Messwerte im betroffenen

Bereich fest, was zu einem sofortigen Vorgehen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen führte. Mit Chemikalienschutzanzügen ausgerüstet, mussten die Einsatzkräfte unter großer Vorsicht vorgehen. Ein Techniker gelang es schließlich, die Kühlanlage drucklos zu machen, während parallel dazu Gase intrepid aus dem Raum abgezogen wurden. Rund 75 Feuerwehrkräfte waren über fünfeinhalb Stunden im Einsatz und richteten zudem eine Dekontaminationsstrecke ein für die Beamten, die im Gefahrenbereich aktiv waren.

Details	
Vorfall	Notfälle
Ursache	Kühlmittelaustritt, Undichtigkeit an Kühlanlage
Ort	Von-Melle-Platz, 20146 Hamburg, Deutschland

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net